

strona [www.bip.ttbs.tychy.pl](http://www.bip.ttbs.tychy.pl)

**Dotyczy:** postępowania przetargowego nr 3/2017/RB pn. „Zespół łazienek w biurowcu w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 42-44 ul. Cyganerii 51.”

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące zapisów SIWZ. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2017.1579., dalej Pzp) udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1.**

Zapytanie do specyfikacji kosztorysu prac budowlanych:

- 1) W pozycji 19 el. 2.5. „Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń z korytarza” nie znaleziono specyfikacji do stolarki. Proszę o doprecyzowanie parametrów stolarki drzwiowej (rodzaj okleiny, rodzaj ościeżnicy, itp.)

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podaje minimalne parametry techniczne:

- a) skrzydła płaskie okleinowane (CPL), pełne, w kolorze do ustalenia na etapie wykonawstwa po przedstawieniu próbek przez wykonawcę (wstępnie okleina imitująca drewno),
  - b) ościeżnice drewniane regulowane CPL wykończone fabrycznie, w ww. kolorze,
  - c) szerokość ościeżnicy dostosowana do wymiaru ścian.
- 
- 2) W pozycji 20 el. 2.5. „Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń z korytarza 90/200 EI60” nie znaleziono specyfikacji stolarki. Proszę o doprecyzowanie parametrów stolarki drzwiowej (rodzaj materiału, rodzaj ościeżnicy, itp.).

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający podaje minimalne parametry stolarki drzwiowej:

- a) drzwi EI 60 drewniane przeciwpożarowe,
- b) ościeżnica drewniana.

3) W pozycji 21 el. 2.5 „Drzwi 205\*250 EI60” nie znaleziono specyfikacji do stolarki. Proszę o doprecyzowanie parametrów stolarki drzwiowej (rodzaj materiału, rodzaj wypełnienia).

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający podaje minimalne parametry stolarki drzwiowej:

- a) drzwi EI 60 aluminiowe przeszklone góra i dół przeciwpożarowe,
- b) ościeżnica aluminiowa.

4) W pozycji 26 el. 2.7. „Posadzki jednobarwne z płytek Gres o wym. 30\*30 cm” nie sprecyzowano parametrów płytek. Proszę o doprecyzowanie.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający podaje minimalne parametry dla ww. płytek:

- a) antypoślizgowość minimum R9,
- b) płytka winna być zaimpregnowana na etapie produkcji.

## Pytanie 2.

W przedmiarach nie znaleziono:

- 1) Poszerzenia otworów drzwiowych przy wymianie drzwi.
- 2) Zabezpieczenia pomieszczeń biurowych podczas wykonywania prac związanych z wymianą drzwi.
- 3) Wykończenia powierzchni wokół drzwi od strony biurowej (posadzka, ściany).
- 4) Skucia i montażu cokołów na korytarzu.
- 5) Izolacji przeciwwodnych.

### **Odpowiedź zamawiającego:**

Do obowiązku Oferenta (Wykonawcy) należy wycenić wszystkie niezbędne materiały i roboty wynikające z pozycji KNR i dokumentacji projektowej. Zamawiający informuje, że Oferent (Wykonawca) w ramach obowiązku sprawdzenia dokumentacji, powinien sprawdzić i ustalić czy wszystkie roboty i materiały przewidziane w projekcie zostały ujęte w przedmiarze. Jeżeli zdaniem



wykonawcy przedmiar nie zawiera wszystkich robót i materiałów, które są niezbędne do właściwego wykonania robót – winien je dodatkowo uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

Jednocześnie przypominamy, że termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu został wyznaczony do dnia 2 października 2017 r. do godz. 11:30.

Sprawą zajmuje się Pan Artur Wyżkiewicz, tel. (32) 227 03 70 w. 136 lub 501 875 758.

PREZES ZARZĄDU

Henryk Borozyk

*Dawcy*

PROKURENT

Artur Wyżkiewicz

Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy | tel. 32 227 03 70, fax. 32 219 00 20, e-mail: [sekretariat@ttbs.tychy.pl](mailto:sekretariat@ttbs.tychy.pl)

BOŚ S.A. Oddział w Bielsku-Białej nr 45 1540 1261 2010 7246 9749 0001

NIP: 646-23-12-814, KRS: 0000037223 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Kapitał zakładowy: 72.130.000 zł