

Tychy, 17.10.2018

tablica ogłoszeń

www.bip.ttbs.tychy.pl

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 6/2018/U „Przebudowa łazienek na I piętrze w Segmencie B budynku przy ul. Budowlanych 59 w Tychach wraz z remontem korytarza i wymianą drzwi do lokali oraz drzwi na klatkę schodową”.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące zapisów SIWZ. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017.1579. z późn. zm.), dalej Pzp udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1.

W trakcie wizji lokalnej zauważono koryta kabli instalacji elektrycznych, niskoprądowych na korytarzu po stronie lewej oraz prawej. Istniejące okablowanie koliduje wykonaniem montażu płytek oraz stolarki drzwiowej. W przedmiarach prac nie zauważono pozycji odnoszących się do przerobienia lub ukrycia istniejących koryt. Proszę o wskazanie rozwiązania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Istniejącą instalację elektryczną i internetową należy ukryć w ścianie poprzez bruzdowanie, w przedmiarze została ujęta pozycja skucia istniejących tynków i położenia nowych, na etapie tych prac należy ukryć istniejącą instalację. W miejscach w których nie jesteśmy w stanie tego wykonać tj., przy istniejących el. konstrukcyjnych należy obudować instalację tak jak dotychczas lub obudować płytą g-k łącznie z elementem konstrukcyjnym, co również zostało ujęte w przedmiarze. Projekt nie przewiduje modernizacji, wymiany instalacji, a jedynie jej ukrycie.

Pytanie nr 2.

W projekcie oraz przedmiarach nie znaleziono oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego. Proszę o odpowiedź.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawcy muszą uwzględnić w ofercie wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, którego wykonanie musi być zaakceptowane przez rzeczoznawcę z zakresu ochrony p.poż..

Pytanie nr 3.

W przedmiarach ofertowych nie znaleziono prac związanych z wyburzeniem ściany działowej oraz ewentualnych poprawek budowlanych na drugim piętrze w segmencie A.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawcy muszą uwzględnić w ofercie prace związane z wyburzeniem ściany działowej (10 m²) oraz ewentualne poprawki budowlane na drugim piętrze w segmencie A.


Ponadto informujemy, że w związku z tym, że upłynął termin określony w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1a Pzp nie będzie udzielał odpowiedzi na kolejne zapytania.

Jednocześnie przypominamy, że termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu został wyznaczony **do dnia 23 października 2018 r. do godz. 09:30.**

PREZES ZARZĄDU
Daria Szczepańska

Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

PROKURENT


Artur Wyżkiewicz

ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy | tel. 32 227 03 70, fax. 32 219 00 20, e-mail: sekretariat@ttbs.tychy.pl
BOŚ S.A. Oddział w Bielsku-Białej nr 45 1540 1261 2010 7246 9749 0001
NIP: 646-23-12-814, KRS: 0000037223 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Kapitał zakładowy: 84.647.500 zł