

www.bip.ttbs.tychy
tablica ogłoszeń

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 5/2020/RB „Przebudowa łazienek i korytarza w Segmencie B i łazienek w segmencie C oraz remont elewacji w biurowcu przy ul. Budowlanych 59 w Tychach”.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące zapisów SIWZ. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019.1843. z późn. zm.), dalej Pzp udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1.

Istniejące Drzwi D16 w korytarzu segmentu B posiadają wytrzymałość ogniową EI30 proszę o przeanalizowanie konieczności wymiany.

Odpowiedź Zamawiającego:

Istniejące Drzwi D16 w korytarzu segment B potwierdzamy do wymiany.

Pytanie nr 2.

Nie znaleziono pozycji demontażu sufitów podwieszanych (sanitariaty segment C).

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przewidzieć do wymiany i ująć w ofercie.

Pytanie nr 3.

Nie znaleziono pozycji hydroizolacji pod płytki w sanitariatach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Z uwagi na brak typowego pomieszczenia mokrego nie przewidujemy się hydroizolacji.

Pytanie nr 4.

Projektowane toalety segmentu C nie posiadają przedsionków. Proszę o sprawdzenie zgodności z przepisami.

Odpowiedź Zamawiającego:

Toalety w segmencie C są jednoosobowe więc nie ma potrzeby projektowania przedsionków.

Ponadto informujemy, że w związku z tym, że upłynął termin określony w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1a Pzp nie będzie udzielał odpowiedzi na kolejne zapytania.

Jednocześnie przypominamy, że termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu został wyznaczony do dnia 5 listopada 2020 r. do godz. 11:30.

PREZES ZARZĄDU

Daria Szczepańska